Tabelle 9: Bewertungsmatrix

*LS = Luftschicht
+ empfohlen
• möglich, jedoch im Einzelfall zu bewerten
– kritisch

Bauweise	Fassadenkonstruktion	Fassadenart: Brett-Fassade z.B. Deckel- od. Stülpschalung			Profilholz-Fassade z.B. Nut- und Federschalung			Platten-Fassade z.B. 3S-Platte Sperrholz		
		Beschichtung								
		ohne	$s_d \leq 1$ m	$s_d > 1$ m	ohne	$s_d \leq 1$ m	$s_d > 1$ m	ohne	$s_d \leq 1$ m	$s_d > 1$ m
Holzbauweise mit $s_d \leq 1$ m innen und/oder nicht allseitig luftdicht	hinterlüftet	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	belüftet	•	•	•	–	–	–	–	–	–
	nicht hinterlüftet, mit LS*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	nicht hinterlüftet, ohne LS*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Holzrahmenbau & Holzmassivbau mit $s_d > 1$ m innen und allseitig luftdichten Anschlüssen	hinterlüftet	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	belüftet	+	+	+	+	+	+	+	+	•
	nicht hinterlüftet, mit LS*	+	+	•	+	•	–	+	•	–
	nicht hinterlüftet, ohne LS*	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Ziegel & Beton in strömungsdichter Ausführung (ausgetrocknet, z.B. Sanierung)	hinterlüftet	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	belüftet	+	+	+	+	+	+	+	+	•
	nicht hinterlüftet, mit LS*	+	+	•	+	•	–	+	•	–
	nicht hinterlüftet, ohne LS*	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Ziegel & Beton (mit Baurestfeuchte, z.B. Neubau)	hinterlüftet	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	belüftet	•	•	•	–	–	–	–	–	–
	nicht hinterlüftet, mit LS*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	nicht hinterlüftet, ohne LS*	–	–	–	–	–	–	–	–	–